

From:sorical cs

To:MENDICINO

24/02/2017 14:20

#096 P.001/001



Spett.le Comune di Mendicino  
Trav. I municipio, 1  
87040 Mendicino (CS)  
Fax 0984/630847

Spett.le Comune di Castrolibero  
c/da Cimbri 1  
87040 Castrolibero (CS)  
Fax 0984/856565

Spett.le Acque Potabile  
Sede di Rende  
Fax 0984/830439

p.c. Prefettura di Cosenza  
Piazza XI settembre  
87100 Cosenza  
Fax 0984/8980666

Cosenza, lì 24/02/2017 prot. n. 122

OGGETTO: Lavori di ripristino della pompa alloggiata nel pozzo n.3 nel comune di Mendicino a servizio del serbatoio Pasquali. *Riduzione della portata erogata*

In riferimento al ns. prot. 121 inviato in data 23/02/2017, si conferma il disservizio che sta occorrendo presso il pozzo n.3 del campo pozzi sito in loc. Mendicino, ove dalla giornata di ieri abbiamo riscontrato gravi anomalie di funzionamento dell'apparecchiatura elettromeccanica.

Nonostante il tempestivo intervento sin dal momento del fermo, tutt'ora i nostri tecnici e la squadra manutentiva stanno riscontrando ulteriori problemi, dunque siamo costretti a ordinare una nuova pompa da pozzo che verrà installata nella giornata di domani, data in cui riteniamo di poter erogare la portata ordinaria verso le utenze comunali interessate.

Ribadiamo il nostro impegno, con uomini e mezzi, nella pronta risoluzione della problematica e, al contempo, vi avvisiamo affinché, nel massimo spirito collaborativo, i vostri Uffici possano gestire al meglio il disservizio in corso attuando le opportune manovre gestionali sullo schema interno.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sia sulle tempistiche sia sugli aspetti tecnici.

Distinti saluti.

Responsabile della sede di Cosenza  
Geom. Bernardino Costanzo