

gabsindacorende@libero.it

Castrolibero

retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza

comunedicosenza@superpec.eu

Mendicino

comunemendicino@mailcertificata.biz

lpp@comune.mendicino.cs.it

Carolei

protocollo.carolei@asmepec.it,

tecnico.carolei@asmepec.it

p.c. **Acque Potabili**

Sede di Rende

apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 10.07.2024 Prot. n. 251

OGGETTO: Interruzione o riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di alimentazione impianto di sollevamento Nasjejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, questo pomeriggio Martedì 10 Luglio 2024 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'apparecchiatura elettromeccanica dell'impianto di sollevamento Nasjejume nel Comune di San Donato di Ninea.

E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto di sollevamento, con conseguente interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stata segnalata la disalimentazione al numero verde di E- Distribuzione.

Allo stato, risulta presente un guasto su cabina MT – BT di loro gestione, attualmente sono presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto, a conclusione dei lavori di competenza Enel, l'apparecchiatura elettromeccanica installata al nostro impianto è predisposto al riavvio, con graduale ripristino dell'erogazione idropotabile.

Tale disservizio, potrebbe generare anche il fermo dell'apparecchiatura elettromeccanica installata all'impianto di sollevamento Caronte di Carolei con conseguente interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile alle seguenti utenze:

- Rosario e Pasquali a servizio del Comune di Mendicino;
- Colamato e Andreotta Bassa arrivo pozzi a servizio del Comune di Castrolibero .

Le utenze dei comuni in indirizzo alimentate dalla sorgente Capodacqua restano invariate.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano

Ai Comuni di:

San Donato di Ninea

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte

comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti

protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone

comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito

protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia

protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati

tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello

lpp.toranocastello@pec.it

Bisignano

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

Lattarico

urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano

sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Rende

protocollo.rende@pec.it